

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องฟอกอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง ณ ห้องตรวจพิจารณาภาพยนตร์ของคณะกรรมการภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในห้อง จึงเห็นควรติดตั้งเครื่องดังกล่าว เพื่อฟอกอากาศภายในห้องให้สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ให้เกิดกลิ่นอับชื้นหรือเชื้อโรค เนื่องจากภายในห้องเป็นลักษณะพื้นปูด้วยพรม ซึ่งอาจเกิดการอับชื้นได้ง่าย

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นบริษัท/นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อในครั้งนี
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓. รายละเอียด

๑. เครื่องฟอกอากาศขนาดพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๑.๑ แบบชนิด ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน หรือ ติดตั้งแขวนใต้ฝ้าเพดาน
 - ๑.๒ สำหรับขนาดห้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร
 - ๑.๓ สามารถปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
 - ๑.๔ ความดังเสียงสูงสุด ไม่เกิน ๖๖ เดซิเบล
 - ๑.๕ สามารถกำจัดผงฝุ่นละออง ควน กลิ่น ฆ่าเชื้อ
 - ๑.๖ อัตราการหมุนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม
 - ๑.๗ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐/๒๔๐ VAC. /๕๐ Hz. มีไฟแสดงสถานะ การทำงานของเครื่อง
 - ๑.๘ มีสัญญาณเตือนสำหรับการเปลี่ยนแผ่นกรอง
 - ๑.๙ ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม
 - ๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศไม่น้อยกว่า ๙๐% จากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑.๑๑ มีคู่มือการใช้งาน

๑.๑๒ มีไส้กรองที่สามารถกรองอนุภาคขนาดไม่เกิน ๐.๓ ไมครอน ไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๕ %

๑.๑๓ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. เครื่องฟอกอากาศขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑ แบบชนิด ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน หรือ ติดตั้งแขวนใต้ฝ้าเพดาน

๒.๒ สำหรับขนาดห้องไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร

๒.๓ สามารถปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๒.๔ ความดังเสียงสูงสุด ไม่เกิน ๖๖ เดซิเบล

๒.๕ สามารถกำจัดผงฝุ่นละออง คาร์บอน กลิ่น ฆ่าเชื้อ

๒.๖ อัตราการหมุนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ CFM

๒.๗ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐/๒๔๐ VAC. /๕๐Hz. มีไฟแสดงสถานะ การทำงานของเครื่อง

๒.๘ มีสัญญาณเตือนสำหรับการเปลี่ยนแผ่นกรอง

๒.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานในประเทศไทยหรือมาตรฐานสากล หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๐ มีไส้กรองที่สามารถกรองอนุภาคขนาดไม่เกิน ๐.๓ ไมครอน ไม่น้อยกว่า ๙๙. %

๒.๑๑ มีคู่มือการใช้งาน

๒.๑๓ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. กำหนดส่งมอบและชำระเงิน

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันนับถัดจากลงนามสัญญา กำหนดชำระเงินทั้งหมดในงวดเดียว และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง

๕. งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นายกฤษณะ สมัครารักษ์สกุล)
ผู้กำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ.....
(นางกฤษณา พันธุ์วานิช)
ผู้ตรวจสอบรายละเอียด

ลงชื่อ.....
(นางภาณี เกษมสันต์)
ผู้เห็นชอบรายละเอียด

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวิจิตรศิลป์