

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. โครงการงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,445,356.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 1,445,356.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 4.2 ราคาที่ส่วนราชการเคยจ้าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานระบบปั๊มน้ำ	12	ชุด			5,500.00	66,000.00	66,000.00
	- งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง							
	- บำรุงรักษา ปั๊มน้ำ CDP, CHP จำนวน 2 ครั้ง/ปี							
2	งาน Cooling tower 600 TR (รายละเอียดตาม TOR)							
	2.1 งานซ่อมสีท่อน้ำ/โครงเหล็ก Cooling tower							
	จำนวน 2 ชุด							
	2.1.1 ทาสีกันสนิมรองพื้น จำนวน 2 รอบ	100	ตรม.	80.00	8,000.00	70.00	7,000.00	15,000.00
	2.1.2 ทาสีน้ำมันภายนอก จำนวน 2 รอบ	100	ตรม.	80.00	8,000.00	70.00	7,000.00	15,000.00
	2.2 งานล้าง 4 ครั้ง/ ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ 4 ครั้ง/ปี	2	ชุด			20,000.00	40,000.00	40,000.00
	2.3 เติมน้ำมันป้องกันตะไคร่น้ำและสนิมในท่อ 1 ครั้ง/	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	140,000.00
	สัปดาห์ตลอดสัญญาจ้างจำนวน 1000 L/ชุด							
3	งาน Cooling tower 141 TR (รายละเอียดตาม TOR)							
	3.1 งานซ่อมสีท่อน้ำ/โครงเหล็ก Cooling tower							
	3.1.1 ทาสีกันสนิมรองพื้น จำนวน 2 รอบ	10	ตรม.	80.00	800.00	70.00	700.00	1,500.00
	3.1.2 ทาสีน้ำมันภายนอก จำนวน 2 รอบ	10	ตรม.	80.00	800.00	70.00	700.00	1,500.00
	3.2 งานล้าง 4 ครั้ง/ ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ 4 ครั้ง/ปี					8,000.00	8,000.00	8,000.00
	3.3 เติมน้ำมันป้องกันตะไคร่น้ำและสนิมในท่อ 1 ครั้ง/	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
	สัปดาห์ตลอดสัญญาจ้างจำนวน 250 L							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
4	งานเครื่องปรับอากาศแบบ AHU - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 4 ครั้ง/ปี	3	ชุด			4,000.00	12,000.00	12,000.00
5	งานแผงคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ (BUIL-UP AHU) - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 4 ครั้ง/ปี	12	ชุด			2,000.00	24,000.00	24,000.00
6	งานชุดพัดลมซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง/บำรุงฯ 4 ครั้ง/ปี - ชุดพัดลมส่งลมเย็น - ชุดพัดลมดูดกลับ - ชุดพัดลมระบายอากาศ	14	ชุด			3,000.00	42,000.00	42,000.00
7	งาน Water Fancoil - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 4 ครั้ง/ปี	9	ชุด			1,100.00	9,900.00	9,900.00
8	งานชุดควบคุมความชื้นซ่อมแซมตลอดสัญญา/ล้าง 4 ครั้ง/ปี	2	ชุด			1,900.00	3,800.00	3,800.00
9	งานเครื่องปรับอากาศ Split Type น้อยกว่า 5 ตัน - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 2 ครั้ง/ปี	303	ชุด			900.00	272,700.00	272,700.00


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
10	งานเครื่องปรับอากาศ Split Type 5 ตัน ขึ้นไป - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 2 ครั้ง/ปี	66	ชุด			1,300.00	85,800.00	85,800.00
11	งานเครื่องปรับอากาศ Air Cool Package - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 2 ครั้ง/ปี	4	ชุด			4,400.00	17,600.00	17,600.00
12	งานเครื่องปรับอากาศ Water Cool Package - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 4 ครั้ง/ปี - งานล้าง Condenser ด้วยเคมี(Circulate) 1 ครั้ง/ปี	4	ชุด			6,500.00	26,000.00	26,000.00
13	งาน Cooling Tower หอเล็ก (รายละเอียดตาม TOR) 13.1 งานซ่อมสีท่อน้ำ/โครงเหล็ก Cooling tower 13.1.1 ทาสีกันสนิมรองพื้น จำนวน 2 รอบ 13.1.2 ทาสีน้ำมันภายนอก จำนวน 2 รอบ 13.2 งานล้าง 4 ครั้ง/ ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ 4 ครั้ง/ปี 13.3 เติมเคมีป้องกันตะไคร่น้ำและสนิมในท่อ 1 ครั้ง/ สัปดาห์ตลอดสัญญาจ้างจำนวน 250 L							
		10	ตรม.	80.00	800.00	70.00	700.00	1,500.00
		10	ตรม.	80.00	800.00	70.00	700.00	1,500.00
						8,000.00	8,000.00	8,000.00
		1	ชุด	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
14	งานทำความสะอาดห้อง BUIL - UP AHU, และห้องเครื่องกล 4 ครั้ง/ปี + บำรุง/ซ่อมแซม	1	ชุด			21,000.00	21,000.00	21,000.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
15	งานเครื่องปรับอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow Fancoil และ Condensing - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานล้าง 2 ครั้ง/ปี	18	ชุด			1,700.00	30,600.00	30,600.00
16	งานล้างเครื่องฟอกอากาศ 4 ครั้ง/ปี	108	ชุด			300	32,400.00	32,400.00
17	ส่งทีมช่างซ่อมบำรุงประจำระบบปรับอากาศในวันและเวลาราชการทุกวันตลอดสัญญาจ้าง จำนวนอย่างน้อย 2 คน	1	งาน			250,000.00	250,000.00	250,000.00
18	งานบำรุงรักษาตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า (รายละเอียดตาม TOR) - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานตรวจเช็ค 1 ครั้ง/ปี	1	ชุด			43,000.00	43,000.00	43,000.00
19	งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ - งานเหมาซ่อมแซมตลอดสัญญาจ้าง - งานตรวจเช็ค 2 ครั้ง/ปี	1	ชุด			62,000.00	62,000.00	62,000.00
20	งานเปลี่ยนน้ำยาเคมี Chilled water ท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศหลัก หอประชุมใหญ่ จำนวน ๑ ครั้ง	1	ชุด	50,000.00 (น้ำยาป้องกันผุกร่อนเป็นสนิมของท่อน้ำเย็นจำนวน 500 ลิตร)	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00

รวมเป็นเงิน	1,350,800.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	94,556.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,445,356.00	บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ ๓๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางจิตรี สุขคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวินิจ จินสุกแสง)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษณะ สมัครารักษ์สกุล)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รายการเครื่องปรับอากาศอาคาร สวธ.

ชั้น 1 ผัง ขว

ลำดับที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	Location	Type	Type	Capacity (BTU)	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT		หมายเหตุ
						Model	serial number	Model	serial number	
1	4121-001-20/50	พัสดุ	ติดผนัง	star air	24,000	RM245	2W5000767	RM245	09C5008688	
2	4121-001-5/60	พัสดุ	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000					
3	4121-001-11/60	พัสดุ	ตั้งแขวน	Tasaki	22,500					
4	สวธ 4121-001-2/58	พัสดุ	แขวน	Tasaki	36,000		F1103614120053		C2103614120015	
5	สวธ 4121-001-1/58	พัสดุ(หัวหน้า)	แขวน	Tasaki	13,000		F11013141120016		C2101314120010	
6	สวธ 4121-001-7/58	พัสดุ	แขวน	Tasaki	18,000		F1101914120017		C2101914120014	
7	สวธ 4121-001-29/58	พัสดุ(เก็บของ)	แขวน	Tasaki	13,000		F1101314120019		C2101314120008	
8	4121-001-21/50	นิติการ	ตั้งแขวน	star air	36,000	FCR1200	NEF5005473	FCR1200	CD1500468	
9	4121-001-65/56	นิติการ(หัวหน้า)	ตั้งแขวน	Kindai	24,000	KNA185	KF100458	KNA185	KC20574	
10	4121-001-16/50	คลัง(ล่าง)	ตั้งแขวน	star aire	30,000	FCR51100	NHF5006845	FCR51100	08C5008224	
11	4121-001-20/61	คลัง	ตั้งแขวน	star aire	40,000					
12	4121-001-13/54	คลัง	ตั้งแขวน	star air	36,000	RM36A		CRM3600		
13	4121-001-19/61	คลัง	ติดผนัง	star air	18,000					
14	4121-0013-7/54	คลัง	ติดผนัง	star air	24,000	FCR1100		FCR1100	10C5308872	

ชั้น 1 ผังซ้าย

15	4121-001-24/50	เชี่ยวชาญ	ติดผนัง	star air	24,000	FCR1100	21W5000772	FCR1100	10C5308872	
16	4121-001-25/50	เชี่ยวชาญ	ติดผนัง	star air	24,000	FCR1100	21W5000779	FCR1100	10C5308890	
17	4121-001-26/50	สารบรรณ	ตั้งแขวน	star air	24,000	FCR5400	NJH5310591	FCR5400	10C5308246	เปลี่ยนคอยล์เป็น Tasaki
18	4121-001-3/54	ผอ.กองกลาง	ตั้งแขวน	star air	13,500	FCR5400	NJH5310554	FCR5400	10C5308268	
19	4121-001-5/61	กลุ่มช่วย	ตั้งแขวน	star aire	24,000					
20	4121-001-2/50	กลุ่มช่วย	ตั้งแขวน	star aire	24,000					
21	สวธ 4121-001-21/58	สารบรรณ	แขวน	Tasaki	24,000		F1102514120026		C2102514120010	
22	สวธ 4121-001-22/58	สารบรรณ	แขวน	Tasaki	24,000		F1102514120025		C2102514120009	
23	4121-001-1/53	ห้องนอนเวร	ติดผนัง	eminent	9,800	WLC09L	FC90909025	ACC09L	C90909025	
24	4121-0021-66/56	ผอ.กองกลาง	ติดผนัง	Kindai	9,000	KNW12	F56070073	KNW12	C12/5607-0	
25	4124-001-18/54	ห้องประชุม	ตู้ตั้งลม	Trane	120,000					≥5T
26	4121-001-19/54	ห้องประชุม	คาสเซต	Trane	36,000	MCC524B0RAB	3T121033969	MCC524B0RAB	3T121033969	
27	สวธ 4121-001-3/58	ห้องประชุม	แขวน	Tasaki	13,000		F1101314120018		C2101314120011	
28	4121-001-20/54	ห้องประชุม	ติดผนัง	Trane	9,000	MOW5090DBA01	3T010101120999	MOW5090DBA01	3T07110517923	
29	4121-001-13/50	ตู้คนรด2	แขวน	star air	19,000	FCR5400	NJH5310554	FCR5400	10C5308268	
30	สวธ 4121-001-1/60	ตู้คนรด1	แขวน	Tasaki	31,000					
31	สวธ 4121-001-8/57	ตู้คนรด2	แขวน	Tasaki	26000					

✓
M

ชั้น 2 ฟังขวา

ลำดับที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	Location	Type	Type	Capacity (BTU)	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT		หมายเหตุ
						Model	serial number	Model	serial number	
32	4121-001-67/56	นโบายและแผน	ตั้งแขวน	Kindai	30,600	KNA30	F56051250	KNA30	F56051250	
33	4121-001-28/50	รับส่งหนังสือ	ตั้งแขวน	star air	36,000	FCR1200	NHF5007130	FCR1200	NHF5007130	
34	สวท 4121-001-30/58	ห้องอธิบดี	ตั้งแขวน	Tasaki	36,000		F1103614120056		C2103614120013	
35	สวท 4121-001-31/58	ห้องอธิบดี	ตั้งแขวน	Tasaki	36,000		F1103614120054		C2103614120046	
36	4120-001-50/49	ห้องอธิบดี	ติดผนัง	Carrier	18,000	42TAR0247733	F62500022	42TAR0247733	42TAR0247733	
37	4120-001-4/50	ห้องอธิบดี	ติดผนัง	Carrier	18,000	42TAR0247733	F62900038	42TAR0247733	C625900046	
38	4121-001-68/56	รอง1	ตั้งแขวน	Kindai	18,000	FCR5400	NIF5310593	FCR5400	NIF5310593	
39	4121-001-29/50	รอง1	ตั้งแขวน	star air	24,000	FCR5800	NIF5007816	FCR5800	NIF5007816	
40	4121-001-21/54	รอง1	ตั้งแขวน	star air	12,000	FCR1200	NHF5007130	FCR1200	NHF5007130	
41	4121-001-6/51	หน้าห้องอธิบดี	ตั้งแขวน	eminent	25,000	EER801	F62500022	EER801	42TAR0247733	
42	4121-001-7/52	นโบายและแผน	ตั้งแขวน	York	40,000	YCLH40	OG04506764	YCLH40	OG04506764	

ชั้น 2 ฟังซ้าย

43	สวท 4121-001-23/58	รอง2	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000		F1102514120027		C2102514120011	
44	สวท 4121-001-24/58	รอง2	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000		F1102514120024		C2102514120008	
45	4121-001-30/50	รอง2	ติดผนัง	star air	18,000	FCR5800	NIF5007816	FCR5800	NIF5007816	
46	4121-001-12/54	รอง2	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR1200	NHF5007130	FCR1200	NHF5007130	
47	สวท 4121-001-12/60	กช	ตั้งแขวน	Tasaki	33,980					
48	สวท 4121-001-8/60	กช	ตั้งแขวน	Tasaki	37,400					
49	4121-001-33/50	สวท	ตั้งแขวน	star aire	36,000	FCR1200	NHE5007133	FCR1200	09C5008695	
50	4121-001-4/55	ผอ. สวท	ตั้งแขวน	amina	24,000	WJ18MNVRE	AF12D33715T5	WJ18MNVRE	AA2E4252AG	
51	สวท 4121-001-25/58	ผอ.ประชาสัมพันธ์	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000		F1102514120029		C2102114120012	
52	4121-001-34/50	ประชาสัมพันธ์	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR1350	NHE5007133	FCR1350	09C5008695	
53	4121-001-15/50	ประชาสัมพันธ์	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR1350	NHF500470	FCR1350	09C5008695	

✓
Mr

ลำดับที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	Location	Type	Type	Capacity (BTU)	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT		หมายเหตุ
						Model	serial number	Model	serial number	
54	4121-001-8/54	ผอ.วิจัย	ติดผนัง	star air	24,000	RK245	VIW5315055	RK245	VIW5315055	
55	4121-001-32/50	วิจัย	ตั้งแขวน	star aire	36,000	FCR1200	NHE5007133	FCR1200	09C5008695	
56	4121-001-17/50	วิจัย	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR1350	NJE5310601	FCR1350	05C530569	
57	4121-001-35/50	วิจัย	ติดผนัง	star air	24,000	W0510080-OI	21W500077	W0510080-OI	21W500077	
58	4121-001-11/54	วิจัย	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR51100	07C5007243	FCR51100	07C5007243	
59	4121-001-44/50	วิจัย	ตั้งแขวน	star air	24,000	W0510080-OI	21W500077	W0510080-OI	21W500077	
60	4121-001-17/54	วิจัย	ติดผนัง	star air	40,000	FCR5401	NJE5310601	FCR1350		
61	4121-001-18/50	หออัครฯ	ตั้งแขวน	star air	18,000	FCR5400	NIF5301	FCR5400		
62	4121-001-9/60	หออัครฯ	ตั้งแขวน	Tasaki	37,000					
63	4121-001-2/53	หออัครฯ	ตั้งแขวน	eminent	36,000	EER1202	F12000210060	EER1202	C12000210060	
64	4121-001-1/54	ตรวจสอบภายใน(หน้าลิฟท์)	ตั้งแขวน	star air	12,000	FCR5400	NIF5301592	FCR5400		

ชั้น 3 ผัง ขว										
65	สวท 4121-001-9/58	รับรอง	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120019		C2101914120005	
66	สวท 4121-001-10/58	รับรอง	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000		F1102514120022		C2102514120007	
67	4121-001-36/50	รับรอง	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR1350	NIF5007949	FCR1350		
68	4121-001-4/60	รับรอง	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000					
69	4121-001-3/53	รับรอง	ตั้งแขวน	daikin	30,000	FH30NV25	R30NUV25	CH30NV25		
70	4121-001-4/53	รับรอง	ตั้งแขวน	daikin	30,000	FH30NV25	R30NUV25	CH30NV25		
71	4121-001-5/53	รับรอง	ตั้งแขวน	daikin	30,000	FH30NV25	R30NUV25	CH30NV25		
72	4121-001-37/50	รับรอง	ติดผนัง	star air	12,000	FCR5401	NFF5005819	FCR5401		
73	สวท.4121-001-28/58	สธ	แขวน	Tasaki	18,000		F1101914120016		C2101914120013	
74	สวท.4121-001-27/58	สธ	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR5401	NF5007950	FCR5401	09C5008704	
75	4121-001-38/50	สธ	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR1200	NFF5306804	FCR1200	11C5308962	
76	4121-001-14/54	สธ								

๒
๗

ชั้น 4 ฟัง ซ้าย

ลำดับที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	Location	Type	Type	Capacity (BTU)	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT		หมายเหตุ
						Model	serial number	Model	serial number	
77	4121-001-39/50	กองทูน	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR5401	NUF5310602	CR5401R		
78	4121-001-19/50	กองทูน	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR5401	NUF5310600	CR5401R		
79	สวธ 4121-001-15/58	ผอ. กองทูน	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000		F1102514120023		C2102514120006	
80	4121-001-15/54	กองทูน	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR5401	NUF5310600	CR5401R		
81	4121-001-16/54	กองทูน	ตั้งแขวน	star air	40,000	FCR5401	NUF5310602	CR5401R		
82	สวธ 4121-001-16/58	กองทูน	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120011		C2101914120003	
83	สวธ 4121-001-17/58	กองทูน	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120024		C2101914120009	
84	สวธ 4121-001-33/58	ห้องประชุมหน้าลิฟท์	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000		F1102514120028		C2102514120005	
85	4121-001-3/48	สารสนเทศน์	ตั้งแขวน	panasonic	24,000	CSC24DKT	F7151200451	CSC24DKT	C7249201737	
86	สวธ 4121-001-7/60	สารสนเทศน์	ตั้งแขวน	Tasaki	24,000					
87	4121-001-42/50	สารสนเทศน์	ติดผนัง	star air	24,000	FCR4200	NUF5310600	FCR4200	09C50087562	
88	4121-001-41/50	สารสนเทศน์	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR1200	NUF5310600	FCR1200	09C5008704	
89	4121-001-6/60	สารสนเทศน์	ตั้งแขวน	Tasaki	25,000					
90	สวธ 4121-001-34/58	สารสนเทศน์Server	แขวน	Tasaki	50,000		F1106314120006		C2105614120002	
91	สวธ 4121-001-35/58	สารสนเทศน์Server	แขวน	Tasaki	50000		F1106314120007		C2105614120001	

ชั้น 4 ฟัง ขวา

92	สวธ 4121-001-8/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	13,000		F1101314120017		C2101314120013	
93	สวธ 4121-001-11/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120013		C2101914120008	
94	สวธ 4121-001-12/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120022		C2101914120001	
95	สวธ 4121-001-13/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120057		C2101914120006	
96	4121-001-9/54	กกข	ตั้งแขวน	star air	24,000	FCF1100	NFF5305877	CF1100	C7149201439	
97	4121-001-4/54	กกข	ตั้งแขวน	star air	18,000	FCR18	NUF5310600	CR18	21W500077	
98	สวธ 4121-001-26/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	36,000		F1103614120055		C2103614120014	
99	สวธ 4121-001-4/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120018		C2101914120007	
100	4121-001-10/54	กกข	ตั้งแขวน	star air	24,000	FCF1100	NFF5305877	CF1100		
101	สวธ 4121-001-14/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120023		C2101914120011	
102	4121-001-5/54	กกข	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR1200	NFF5305877	CF1200		
103	สวธ 4121-001-32/58	กกข	ตั้งแขวน	Tasaki	36,000		F1103614120057		C2103614120012	
104	4121-001-6/54	กกข	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR1200		CF1200		
105	4121-001-40/50	กกข	ตั้งแขวน	star air	30,000	FCR1200		CF1200		
106	สวธ 4121-001-3/60	ห้องประชุม	ติดผนัง	Tasaki	24,000					

✓
MP

ลำดับที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	Location	Type	Type	Capacity (BTU)	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT		หมายเหตุ
						Model	serial number	Model	serial number	
107	4121-001-43/50	ห้องประชุมชั้น 5	ตู้ตั้ง	star air	56,000	QS60	SHP5000287	CSQ60		
108	สวธ 4121-001-5/58	ห้องประชุมชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	13,000		F1101314120015		C2101314120009	
109	สวธ 4121-001-6/58	ห้องประชุมชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	13,000		F1101314120020		C2101314120021	
110	สวธ 4121-001-18/58	ห้องชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120014		C2101814120002	
111	สวธ 4121-001-/58	ห้องชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000					
112	สวธ 4121-001-51/58	ห้องชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000					
113	สวธ 4121-001-19/58	ห้องชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120012		C2101914120004	
114	สวธ 4121-001-20/58	ห้องชั้น 5	ตั้งแขวน	Tasaki	18,000		F1101914120015		C2101914120010	

✓
MT

รายการเครื่องปรับอากาศอาคาร สวท.

MAIN HALL (หอประชุมใหญ่)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
NO.												
1	AC-M-1	ROYAL RM.	4	ตู้ตั้งลมเย็น	60,000BTU	FDC-60X	110SCF07548	YCM-60	1102CC02069	YORK	ศวธ.4121-001-18/55	≥5T
2	AC-M-2	CENTER CONTROL RM.	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1106BF03430	NGDA18FS-AAT	1102CC02069	YORK	ศวธ.4121-001-19/55	
3	AC-M-3	DRESSING RM. NO.1	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1012BF01388	NEDA18FS-AAT	1101SC01906	YORK	ศวธ.4121-001-20/55	
4	AC-M-4	DRESSING RM.NO.1	1	แขวนใต้ฝ้า	40,000BTU	FLCT40	1106SF12302	YCLT40	1102BC00151	YORK	ศวธ.4121-001-21/55	
5	AC-M-5	DRESSING RM.NO.2	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1102SF05474	NGDA18FS-AAT	1102SC05584	YORK	ศวธ.4121-001-22/55	
6	AC-M-6	DRESSING RM.NO.2	1	แขวนใต้ฝ้า	40,000BTU	FLCT40	1008BF05047	YCLT40	1102SC5581	YORK	ศวธ.4121-001-23/55	
7	AC-M-7	DERSSING RM.NO.6	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1012BF01385	NGDA18FS-AAT	1008AC08932	YORK	ศวธ.4121-001-24/55	
8	AC-M-8	DRESSING RM.NO.6	1	แขวนใต้ฝ้า	40,000BTU	FLCT40	1106SF12301	YCLT40	1101SC05576	YORK	ศวธ.4121-001-25/55	
9	AC-M-9	DRESSING RM.NO.7	1	ติดผนัง	24,000BTU	NGEA24FS-AAT	1008BF05047	NGDA24FS-AAT	1101SC05575	YORK	ศวธ.4121-001-26/55	
10	AC-M-10	DRESSING RM.NO.7	1	ติดผนัง	24,000BTU	NGEA24FS-AAT	1006BF05045	NGDA24FS-AAT	1102SC05585	YORK	ศวธ.4121-001-27/55	
11	AC-M-11	DRESSING RM.NO.3	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1012BF01383	NGDA18FS-AAT	1102SC0560	YORK	ศวธ.4124-001-28/55	
12	AC-M-12	DRESSING RM.NO.5	1	ติดผนัง	24,000BTU	NGEA24FS-AAT	1106BF015041	NGDA24FS-AAT		YORK	ศวธ.4121-001-29/55	
13	AC-M-13	ประชาสัมพันธ์	1	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09FS-AAT	1102SF05474	NGDA09FS-AAT	1102BC01155	YORK	ศวธ.4121-001-30/55	
14	AC-M-14	PIANO .STG	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1102SF05450	NGDA18FS-AAT	1012BC00974	YORK	ศวธ.4121-001-31/55	
15	AC-M-15	LIGHT MACHINE RM.	3	ตู้ตั้ง	60,000BTU	PPF60	1012BF01385	YCLT60-TC		YORK	ศวธ.4121-001-32/55	≥5T
16	AC-M-16	SOUND MACHINE RM.	2	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1106SF12301	NGDA18FS-AAT	102BC00973	YORK	ศวธ.4121-001-33/55	
17	AC-M-17	TICKET BOOTH	2	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-ATT	1008BF05047	NGEA18FS-AAT		YORK	ศวธ.4121-001-34/55	
18	AC-M-18	LIGHT CONTROL RM.	2	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1006BF05045	NGDA18FS-ATT	1102SC05583	YORK	ศวธ.4121-001-35/55	
19	AC-M-19	VIP.LOUNGE	3	แขวนใต้ฝ้า	53,000BTU	FLCN56-TC	1012BF01383	YCLN56-TC		YORK	ศวธ.4121-001-36/55	
20	AC-M-20	VIP.LOUNGE	3	แขวนใต้ฝ้า	53,000BTU	FLCN56-TC	1106BF015041	YCLN56-TC		YORK	ศวธ.4121-001-37/55	
21	AC-M-21	ROYAL RM.	4	ติดตั้งต่อท่อลม	52,000BTU	FDX-56	1105SF10068	YCLN56-TC	10132BC01157	YORK	ศวธ.4121-001-38/55	

✓
M

MAIN HALL (หอประชุมใหญ่)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
22	AC-M-22	TECHINICAL RM.	1	แขวนใต้ฝ้า	53,000BTU	FLCN56-TC	1012BF01385	YCLN56-TC		YORK	สวธ.4121-001-39/55	
23	AC-M-23	INTERPERTER RM.(๒ตง)	2	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1106SF12301	NGDA18FS-AAT		YORK	สวธ.4121-001-40/55	
24	AC-M-24	NITERPERTER RM.(๒ตง)	2	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1008BF05047	NGDA18FS-AAT	1012BC01157	YORK	สวธ.4121-001-41/55	
25	AC-M-25	FOYER	4	ติดตั้งต่อท่อลม	240,000BTU	EB250P	1006BF05045	YCD250P		YORK	สวธ.4121-001-42/55	≥5T
26	AC-M-26	FOYER	4	ติดตั้งต่อท่อลม	240,000BTU	EB250P	1012BF01383	YCD250P		YORK	สวธ.4121-001-43/55	≥5T
27	AC-M-27	AUDITORIUM	4	ติดตั้งต่อท่อลม	190,000BTU	EB180P	1106BF015041	YCD200P	1105SC10900	YORK	สวธ.4121-001-44/55	≥5T
28	AC-M-28	AUDITORIUM	4	ติดตั้งต่อท่อลม	190,000BTU	EB180P		YCD200P		YORK	สวธ.4121-001-45/55	≥5T
29	AC-M-29	AUDITORIUM BALCONY	3	ติดตั้งต่อท่อลม	190,000BTU	EB180P		YCD200P	1105SC10897	YORK	สวธ.4121-001-46/55	≥5T
30	AC-M-30	AUDITORIUM BALCONY	3	ติดตั้งต่อท่อลม	190,000BTU	EB180P		YCD200P		YORK	สวธ.4121-001-47/55	≥5T
31	AC 22	SOUND CONTROL RM.	2	SPLIT TYPE	18,255 BTU/H	SJ-W18F ETGPI	0807F00145141	SJ-C18 ETGPI	0807C00134443	SAIJO DENKI	4120-001-4/51(ร)	
32	AC-M-32	LAV.ห้องน้ำ1 กระจกอ่าง	1	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09FS-AAT	1012BF01385	NGDA09FS-AAT	1011BC01222	YORK	สวธ.4121-001-49/55	
33	AC-M-33	LAV.ห้องน้ำ2 กระจกอ่าง	1	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09FS-AAT	1106SF12301	NGDA09FS-AAT	1011BC01269	YORK	สวธ.4121-001-50/55	
34	AC-M-34	ห้องซ้อม(เครื่องวงกลม)	1	ตู้ตั้ง	60,000BTU	FPF60	1008BF05047	YCLT60-TC	1101SC1559	YORK	สวธ.4121-001-51/55	≥5T
35	AC-M-35	ห้องอาหาร(หม้อแปลง)	1	ตู้ตั้ง	40,000BTU	FPF40	1006BF05045	YCLT40		YORK	สวธ.4121-001-52/55	
36	AC-M-36	ห้องอาหาร(หม้อแปลง)	1	ตู้ตั้ง	40,000BTU	FPF40	1012BF01383	YCLT40		YORK	สวธ.4121-001-53/55	
37	AC-M-38	ห้องการ์ด	1	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09FS-AAT	1106BF03430	NGDA09FS-AAT		YORK	สวธ.4121-001-55/55	
38	AC-M-39	LAV.ห้องน้ำ3กระจกอ่าง	3	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09FS-AAT	1012BF01388	NGDA09FS-AAT	1011BC01183	YORK	สวธ.4121-001-56/55	
39	AC11	ROYAL LOUNGE	LEVEL 3	SPLIT TYPE	100,000 BTU/H			TTA100RD00PA	3T0708-807289	TRANCE	4121-001-5/52	≥5T
40	AC12	ROYAL LOUNGE	LEVEL 3	SPLIT TYPE	100,000 BTU/H			TTA100RD00PA	3T0708-807297	TRANCE	4121-001-6/52	≥5T
41	AC13	REHERSAL RM.	LEVEL B.	SPLIT TYPE	36,000 BTU					star air	4121-001-14/50	10 ปีขึ้น
42	AC 14-3	GREEN RM.	LEVEL 1	SPLIT TYPE	13,000 BTU/H						4120-001-0052/31	10 ปีขึ้น
43	AC 15-2	DRESSING RM. NO.4.	LEVEL 1	SPLIT TYPE	12,000 BTU/H	AR13JCF	ocjppd00109	AR13JFN	ocjqp00118a	Sumsung	สวธ.4121-001-4/61	
44	AC 16-1	ห้องกระจกอ่าง	LEVEL 1	SPLIT TYPE	34,000 BTU/H					central	4120-001-1/51	10 ปีขึ้น
45	AC 16-2	ห้องกระจกอ่าง	LEVEL 1	SPLIT TYPE	34,000 BTU/H					central	4120-001-2/51	10 ปีขึ้น
46		ห้องกระจกอ่าง	1	Cassette	44,000	FCCD-44		CHLD-44		Tasaki	สวธ.4121-001-48/58	
47		ห้องกระจกอ่าง	1	Cassette	44,000	FCCD-44		CHLD-44		Tasaki	สวธ.4121-001-49/58	
48		ห้องคิมเบอร์	3	SPLIT TYPE	34,000					central	4121-001-3/51	
49	AC 20	M/H OFFICE(ห้องรับรอง)	LEVEL 2	SPLIT TYPE	18,255 BTU/H	SJ-W18F ETGPI	0807F00145141	SJ-C18 ETGPI	0807C00134443	SAIJO DENKI	4120-001-5/51(ร)	
50		ห้องหม้อแปลง1	B	แขวนใต้ฝ้า	30,000 Btu					CARRIER	สวธ.4121-001-9/59	
51		ห้องหม้อแปลง2	B	แขวนใต้ฝ้า	30,000 Btu					CARRIER	สวธ.4121-..1-10/59	

MAIN HALL (หอประชุมใหญ่)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
52		ร้านขายของที่ระลึก1	1	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H					CARRIER	ศวร.4121-001-17/57	
53		ร้านขายของที่ระลึก2	1	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H					CARRIER	ศวร.4121-001-18/57	
54		ร้านขายของที่ระลึก3	1	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H					CARRIER	ศวร.4121-001-19/57	
55		ร้านขายของที่ระลึก4	1	SPLIT TYPE	36,000BTU/H					CARRIER	ศวร.4121-001-20/57	
56		ร้านขายของที่ระลึก5	1	SPLIT TYPE	36,000BTU/H					CARRIER	ศวร.4121-001-21/57	
57		ร้านขายของที่ระลึก6	1	SPLIT TYPE	12,000BTU/H					CARRIER	ศวร.4121-001-22/57	
58		ห้องประทับบน	2	Cassette	44,700 BTU/H	fcqt48-va		ycqt48-va		YORK	ศวร.4121-001-11/59	
59		ห้องประทับบน	2	Cassette	44,700 BTU/H	fcqt48-va		ycqt48-va		YORK	ศวร.4121-001-12/59	
60		ห้องประทับบน	2	Cassette	21,800 BTU/H	fccj-25		chlj25		Tasaki	ศวร.4121-001-13/59	
61		ห้องประทับบน	2	Cassette	13,000 BTU/H	fwde-13		chde-13		Tasaki	ศวร.4121-001-14/59	
62		ห้องพักรอที่	1	SPLIT TYPE	24,000					TRANE	4121-001-68/42(บจ)	10 ปีขึ้นไป

SMALL HALL (หอประชุมเล็ก)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
1	AC-1-1	AUDITORIUM	LEVEL 2	WATER COOLED PACKAGE T	275,700 BTU/H	WCVS330	สายพาน3v-475-	A3 = 1 เส้น		TRANE	4121-001-13/49เกิน10ปี	WATER COOL 10ปี
2	AC-1-2	AUDITORIUM	LEVEL 2	WATER COOLED PACKAGE T	275,700 BTU/H	WCVS330				TRANE	4121-001-14/49เกิน10ปี	WATER COOL 10ปี
										Copeland	4121-001-6/53	เปลี่ยนคอมฯ ใหม่
3	AC-2	STAGE	LEVEL 2	WATER COOLED PACKAGE T	189,400 BTU/H	SWUT180				TRANE	4121-001-11/49 เกิน 10ปี	WATER COOL 10ปี
4	AC-3	FOYER	LEVEL 2	WATER COOLED PACKAGE T	240,000 BTU/H	SWUT240				TRANE	4121-001-12/49เกิน10ปี	WATER COOL 10ปี
5	AC-4	ELECTRIC MACHINE RM.	LEVEL 2	SPLIT TYPE	42,000 BTU/H	MCD048DB		TTK042QD		TRANE	4121-001-9/49เกิน10ปี	10 ปีขึ้น
6	AC-5	DRESSING RM. NO.7	LEVEL 2	SPLIT TYPE	24,000 BTU/H	MCW5249B0A0	3T0305-00132	TTK524MB0EDG	3T0405-00083	TRANE	4121-001-8/49	10 ปีขึ้น
7	AC-6	DRESSING RM. NO.5	LEVEL 2	SPLIT TYPE	18,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0305-00166	TTK518MB5EDG	3T0405-00156	TRANE	4121-001-7/49	10 ปีขึ้น
8	AC-7-1	DRESSING RM. NO.1	LEVEL 1	SPLIT TYPE								แอร์ใหม่ พท.
9	AC-7-2	DRESSING RM. NO.2	LEVEL 1	SPLIT TYPE								แอร์ใหม่ พท.
10	AC-7-3	DRESSING RM. NO.3	LEVEL 1	SPLIT TYPE	16,000 BTU/H	3FMDA0016AE1tk		3FMDA0016ae1tk		Tasaki	สวธ.4121-001-47/58	
11	AC-7-4	DRESSING RM. NO.4	LEVEL 2	SPLIT TYPE								แอร์ใหม่ พท.
12	AC-7-5	DRESSING RM. NO.6	LEVEL 2	SPLIT TYPE								แอร์ใหม่ พท.
13	AC-7-6	OFFICE(VIP)	LEVEL 1	SPLIT TYPE								แอร์ใหม่ พท.
14	AC-8	FOYER	LEVEL 2	SPLIT TYPE	120,000 BTU/H	TWE120AD	3T0705-02408	TTA120RD00PA	3T0805-00123	TRANE	4121-001-10/49	≥5T 10ปีขึ้น
15	AC-9	PIANO RM.	LEVEL 1	SPLIT TYPE								แอร์ใหม่ พท.
16	AC-10	CONTROL RM.	LEVEL 3	SPLIT TYPE	19,000 BTU/H	WFS-S600		SSA-18		TECHNICO	4121-001-2/47	10 ปีขึ้นไป
17		ห้องสรง 1	1	SPLIT TYPE	9,000	3FMDA0009AE1tk		3FMDA0009ae1tk		Tasaki	สวธ 4121-001-45/58	
18		ห้องสรง 2	1	SPLIT TYPE	9,000	3FMDA0009AE1tk		3FMDA0009ae1tk		Tasaki	สวธ 4121-001-46/58	
19		ห้องประทับ (DR-3)	1	Cassette	18,000	40tsf0181up	72900049	38tsf0181ai	72800037	CARRIER	สวธ.4121-001-1/61	
	P-1	ปั๊ม CDP	1	centrifugal						CRANE	สวธ.2930-001-20/55	
	C T-1	COOLING TOWER	2	COOLING TOWER						BKK	สวธ.2630-001-19/55	

EXHIBITION & EDUCATION BLDG (อาคารนิทรรศการฯ)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
NO.												
1	AC-E-1	ADMIN.OFFICE-1	1	ตู้ตั้ง	75,000BTU	FPF80	1102FS05465	YCD80P	1103SC06951	YORK	สวท.4121-001-57/55	≥5T
2	AC-E-2	ADMIN.OFFICE-1	1	ตู้ตั้ง	75,000BTU	FPF80	1102FS05464	YCD80P	1103SC06950	YORK	สวท.4124-001-58/55	≥5T
3	AC-E-3	ADMIN.OFFICE-2	1	แขวนใต้ฝ้า	100,000BTU	EB100P	1102SF05462	YCD100P	1101SC05576	YORK	สวท.41241-001-59/55	≥5T
4	AC-E-4	CREATIVE EDUCATION CEN.	1	ตู้ตั้ง	40,000BTU	FPF40	1102SF05474	YCLT40	1101SC05575	YORK	สวท.4121-001-60/55	
5	AC-E-5	CREATIVE EDUCATION CEN.	1	ตู้ตั้ง	40,000BTU	FPF40	1102SF05468	YCLT40	1102SC05585	YORK	สวท.4121-001-61/55	
6	AC-E-6	MEETING RM.NO.1	2	แขวนใต้ฝ้า	60,000BTU	FLCN60-TC	1102SF04815	YCLN60-TC	1101SC01907	YORK	วสท.4121-001-62/55	≥5T
7	AE-E-7	MEETING RM.NO.1	2	แขวนใต้ฝ้า	60,000BTU	FLCN60-TC	1102SF05471	YCLN60-TC	1101SC01906	YORK	สวท.4121-001-63/55	≥5T
8	AC-E-8	ห้องเครื่องเสียง MEETING RM.NO.1	2	ติดผนัง	12,000BTU	NGEA10FS-AAT	1102SF05473	NGDA12FS-AAT	1102BC00151	YORK	สวท.4121-001-64/55	
9	AC-E-9	MEETING RM.NO.2	2	แขวนใต้ฝ้า	53,000BTU	FIDN56	1102SF05471	YCLN56-TC	1102SC05584	YORK	สวท.4121-001-65/55	
10	AC-E-10	MEETING RM.NO.2	2	แขวนใต้ฝ้า	53,000BTU	FIDN56	1102SF05455	YCLN56-TC	1102SC5581	YORK	สวท.4121-001-66/55	
11	AC-E-11	MEETING RM.NO.2	2	แขวนใต้ฝ้า	30,000BTU	FLCT30-B	1102SF04408	YCLN30-B	1008AC08932	YORK	สวท.4121-001-67/55	
12	AC-E-12	MEETING RM.NO.2	2	แขวนใต้ฝ้า	30,000BTU	FLCT30-B	1012BF01385	YCLN30-B	1101SC05576	YORK	สวท.4121-001-68/55	
13	AC-E-13	MEETING RM.NO.3	2	แขวนใต้ฝ้า	30,000BTU	FLCT30-B	1106SF12301	YCLN30-B	1101SC05575	YORK	สวท.4121-001-69/55	
14	AC-E-14	MEETING RM.NO.3	2	แขวนใต้ฝ้า	30,000BTU	FLCT30-B	1008BF05047	YCLN30-B	1102SC05585	YORK	สวท.4121-001-70/55	
15	AC-E-15	FILM STG	2	แขวนใต้ฝ้า	36,000BTU	FLCT36	1006BF05045	YCLN636	1102SC0560	YORK	สวท.4121-001-71/55	
16	AC-E-16	TELEPHONE RM.	1	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09-AAT	1012BF01383	NGDA12FS-AAT	1011BC01222	YORK	สวท.4121-001-72/55	
17	AC-E-17	ADMIN OFFICE-2	1	แขวนใต้ฝ้า	56,000BTU	FLCN56-TC	1102FS04818	YCLN56-TC	1011BC01269	YORK	สวท.4121-001-73/55	
18	AC-E-18	ADMIN OFFICE-2	1	แขวนใต้ฝ้า	56,000BTU	FLCN56-TC	1102FS04817	YCLN56-TC	1101SC1559	YORK	สวท.4121-001-74/55	
19	AC-E-19	กลุ่มอาคารสถานที่	1	แขวนใต้ฝ้า	44,000BTU	FLCN45-TC	1102SF05474	YCLN45-TC	1102SC05579	YORK	สวท.4121-001-75/55	
20	AC-E-20	กลุ่มอาคารสถานที่	1	แขวนใต้ฝ้า	18,000BU	FLCH18-C	1102SF05468	YCLH18-C	1102SC05578	YORK	สวท.4121-001-76/55	
21	AC-E-21	กลุ่มอาคารสถานที่	1	แขวนใต้ฝ้า	36,000BTU	FLCT36	1102SF04815	YCLT36	3T0405-00111	YORK	สวท.4121-001-77/55	
22	AC-E-22	ห้องสมุด(ห้องไมโครฟิล์ม)	3	ติดผนัง	9,000BTU	NGEA09-AAT	1102SF05471	NGDA09FS-AA	3T0405-00109	YORK	สวท.4121-001-78/55	
23	AC-E-23	ห้อง สมุด (ห้องควบคุม)	3	ติดผนัง	12,000BTU	NGEA12-AAT	1102SF05455	NGDA12FS-AAT	3T0405-00064	YORK	สวท.4121-001-79/55	
24	AC-E-24	ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด	3	ตู้ตั้ง	36,000BTU	FPF36	1102SF04408	YCLT36	3T0805-00123	YORK	สวท.4121-001-80/55	
25	AC-E-25	หน้าห้อง LOUNGE	3	ตู้ตั้ง	40,000BTU	FPF40	1008BF05047	YCLT40	3T0405-00068	YORK	สวท.4121-001-81/55	
26	AC-E-26	ห้องLOUNGE	3	แขวนใต้ฝ้า	50,000BTU	FLCN56-TC	1006BF05045	YCLN56-TC	1102SC05569	YORK	สวท.4121-001-82/55	
27	AC-E-27	ห้อง VIP	3	ติดผนัง	30,000BTU	FWU30-A	1102SF05474	YCLT30-B	1011BC01222	YORK	สวท.4121-001-83/55	

EXHIBITION & EDUCATION BLDG (อาคารนิทรรศการฯ)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
28	AC-E-28	ห้อง AUDIO VISUAL 1	3	ตู้ตั้ง	48,000BTU	FPF48	1102SF05474	YCLN48-TC	1102SC0560	YORK	สวธ.4121-001-84/55	
29	AC-E-29	ห้อง AUDIO VISUAL 2	3	ตู้ตั้ง	48,000BTU	FPF48	1102SF05468	YCLN48-TC	1011BC01222	YORK	สวธ.4121-001-85/55	
30	AC-E-30	ห้อง AUDIO VISUAL 3	3	ตู้ตั้ง	48,000BTU	FPF48	1102SF04815	YCLN48-TC	1011BC01269	YORK	สวธ.4121-001-86/55	
31	AC-E-31	ห้อง AUDIO VISUAL 4	3	ตู้ตั้ง	48,000BTU	FPF48	1102SF05471	YCLN48-TC	1101SC1559	YORK	สวธ.4121-001-87/55	
32	AC-E-32	ห้อง LANGUAGE LAB RM.	3	ตู้ตั้ง	48,000BTU	FPF48	1102SF05455	YCLN48-TC	1102SC05569	YORK	สวธ.4121-001-88/55	
33	AC-E-33	ประชาสัมพันธ์ ห้องนิทรรศการ	2	ติดผนัง	24,000BTU	NGEA24FS-AAT	1102SF05455	NGDA24FS-AAT	1102SC0560	YORK	สวธ.4121-001-89/55	
34	AC-E-34	ห้องนิทรรศการ	1	ตู้ตั้ง	56,000BTU	FPF56	1102SF04408	YCLN56-TC	1011BC01222	YORK	สวธ.4121-001-1/55	
35	AC-E-35	ห้องนิทรรศการ	1	ตู้ตั้ง	120,000BTU	FPF125P	1012BF01385	YCD125P	1011BC01269	YORK	สวธ.4121-001-2/55	≥5T
36	AC-E-36	ห้องนิทรรศการ	1	ตู้ตั้ง	120,000BTU	FPF125P	1106SF12301	YCD125P	1101SC1559	YORK	สวธ.4121-001-3/55	≥5T
37	AC-E-37	โถงทางเวียนภายในห้องนิทรรศการ	2	ตู้ตั้ง	60,000BTU	FPF60	1008BF05047	YCLN60-TC	1103SC06392	YORK	สวธ.4121-001-90/55	≥5T
38	AC-E-38	ห้อง MULTI SCREEN RM	2	ตู้ตั้ง	60,000BTU	FPF60	1006BF05045	YCLN60-TC	3T0405-00111	YORK	สวธ.4121-001-91/55	≥5T
39	AC-E-39	ห้องประชาสัมพันธ์	1	ติดผนัง	18,000BTU	NGEA18FS-AAT	1012BF01383	NGDA18FS-AAT	3T0405-00109	YORK	สวธ.4121-001-92/55	
40	AC-1	CHANGING EXHIBITION	LEVEL 1.	PACKAGE TYPE	381,000 BTU/H	TV300AD02A0AA0D	3T0905-00061	TTV200RD00PA	3T0905-00015	TRANE	4121-001-44/49	AIR COOL10ปี
								TTV200RD00PA	3T0905-00016			
41	AC-2	ADMIN. OFFICE-1	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	100,000 BTU/H	TTH100BD00BA	3T0905-01172	TTA100RD00PA	3T0905-00078	TRANE	4121-001-39/49	≥5T10ปี
42	AC-2-3	ADMIN OFFICE-1(ผอ.ฯ)	LEVEL 1	SPLIT TYPE	25,000 BTU/H							แอร์ใหม่ พท.
43	AC-3-4	ADMIN OFFICE-2	LEVEL 1	SPLIT TYPE	48,000 BTU/hr	40QB0-48	44VJ6247214	38LB048SC	44LG6632930	CARRIER	4121-001-5/50	
44	AC-4	WORK SHOP	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	13,000 BTU/H							แอร์ใหม่ พท.
45	AC-5	CREATIVE EDUCATION CEN.	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	60,000 BTU/H	40LB006		38L060SC		carrier	4121-001-45/50	≥5T
46		CREATIVE EDUCATION CEN.	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	TTH100BD00BA	3T0905-01172	TTA100RD00PA	3T0905-00078	star air	4121-001-27/50	
47	AC-6	PERMANENT EXHIBITION NO.1	LEVEL R.	PACKAGE TYPE	320,000 BTU/H	TTV250AD01A0AA0D	3T0905-00061	TTV150RD00PA	3T0905-00019	TRANE	4121-001-41/49	AIR COOL10ปี
								TTV150RD00PA	3T0905-00023			
48	AC-7	PERMANENT EXHIBITION NO.2	LEVEL R.	PACKAGE TYPE	330,000 BTU/H	TTV300AD02A0AA0D	3T0905-00060	TTV150RD00PA	3T0905-00018	TRANE	4121-001-43/49	AIR COOL10ปี
						TTV300AD02A0AA0D	3T0905-00060	TTV150RD00PA	3T0905-00022			
49	AC-8-1	METTING RM. NO.1	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	53,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0805-00193	TTK048QD00AA	3T0805-04833	TRANE	4121-001-28/49	10ปี
50	AC-8-2	METTING RM. NO.1	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	53,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0805-00194	TTK048QD00AA	3T0805-04878	TRANE	4121-001-29/49	10ปี
52	AC-8-3	METTING RM. NO.1	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	53,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0805-00225	TTK048QD00AA	3T0805-04830	TRANE	4121-001-30/49	10ปี
53	AC-9-2	METTING RM. NO.2	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	50,000 BTU/H	MCD048DBP0BA	3T0905-00391	TTK048QD00AA	3T0805-04834	TRANE	4121-001-27/49	10ปี

EXHIBITION & EDUCATION BLDG (อาคารนิทรรศการฯ)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
54	Fcu-1	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ100PVE9	C013963			Daikin	สวธ.4121-001-94/55	VRF
55	Fcu-2	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ100PVE9	C014601			Daikin	สวธ.4121-001-95/55	VRF
56	Fcu-3	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ63PVE9	C011649			Daikin	สวธ.4121-001-96/55	VRF
57	Fcu-4	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ63PVE9	C011648			Daikin	สวธ.4121-001-97/55	VRF
58	Fcu-5	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ50PVE9	C007701			Daikin	สวธ.4121-001-98/55	VRF
59	Fcu-6	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ80PVE9	C012173			Daikin	สวธ.4121-001-99/55	VRF
60	Fcu-7	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ80PVE9	C012147			Daikin	สวธ.4121-001-100/55	VRF
61	Fcu-8	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ63PVE9	C010840			Daikin	สวธ.4121-001-101/55	VRF
62	Fcu-9	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ100PVE9	C013957			Daikin	สวธ.4121-001-102/55	VRF
63	Fcu-10	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ63PVE9	C011652			Daikin	สวธ.4121-001-104/55	VRF
64	Fcu-11	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ100PVE9	C014597			Daikin	สวธ.4121-001-105/55	VRF
65	Fcu-12	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ100PVE9	C013956			Daikin	สวธ.4121-001-106/55	VRF
66	Fcu-13	หอไทย	2	VRF-Casset		FXFQ100PVE9	C014596			Daikin	สวธ.4121-001-107/55	VRF
67	Cdu-1	หอไทย	2	VRF-condensing				RXQ10PAY1S9	E000138	Daikin	สวธ.4121-001-103/55	VRF
68	Cdu-2	หอไทย	2	VRF-condensing				RXQ10PAY1S9	E000131	Daikin	สวธ.4121-001-108/55	VRF
69	Cdu-3	หอไทย	2	VRF-condensing				RXQ10PAY1S9	B000386	Daikin	สวธ.4121-001-109/55	VRF
70	Cdu-4	หอไทย	2	VRF-condensing				RXQ10PAY1S9	E000387	Daikin	สวธ.4121-001-110/55	VRF
71	Cdu-5	หอไทย	2	VRF-condensing				RXQ10PAY1S9	E000389	Daikin	สวธ.4121-001-111/55	VRF

EXHIBITION & EDUCATION BLDG (อาคารนิทรรศการฯ)

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE	COOLING CAPACITY	EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
						FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
						Model	serial number	Model	serial number			
72	AC-10-1	METTING RM. NO.3	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	53,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0905-00266	TTK048QD00AA	3T0805-04836	TRANE	4121-001-31/49	10ปี
73	AC-11	MULTI VISION RM.	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	53,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0905-00200	TTK048QD00AA	3T0805-04832	TRANE	4121-001-33/49	10ปี
74	AC-12	LIBRARY	LEVEL R.	PACKAGE TYPE	320,000 BTU/H	TTV250AD01A0AA0D	3T0905-00060	TTV150RD00PA	3T0905-00020	TRANE	4121-001-42/49	AIR COOL 10ปี
								TTV150RD00PA	3T0905-00021	Bristoi	4121-001-7/53	เปลี่ยนคอมฯ.ใหม่
75	AC-13	AUDIO VISUAL NO.1	LEVEL 3.	SPLIT TYPE	60,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0905-00248	TTK060QD00AA	3T0905-04984	TRANE	4121-001-35/49	๕5T10ปี
76	AC-14-1	LANGUAGE LAB RM.	LEVEL 3.	SPLIT TYPE	53,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0805-00217	TTK048QD00AA	3T0805-04831	TRANE	4121-001-34/49	10ปี
77		LANGUAGE LAB RM.	LEVEL 3.	แขวนใต้ฝ้า	18000	3FMDA0009AE1tk	3T0905-00266	3FMDA0009AE1tk	3T0905-00266	Tasaki	สวธ 4121-001-15/57	
78		LANGUAGE LAB RM.	LEVEL 3.	แขวนใต้ฝ้า	18000	3FMDA0009AE1tk	3T0905-00200	3FMDA0009AE1tk	3T0905-00200	Tasaki	สวธ 4121-001-16/57	
79		LANGUAGE LAB RM.	LEVEL 3.	แขวนใต้ฝ้า	25000	25,000	42XO	008T10125	MFC25	MFC08556	4121-001-10/50	10ปี
80	AC-14-2	AUDIO VISUAL NO.2	LEVEL 3.	SPLIT TYPE	60,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0805-00218	TTK060QD00AA	3T0905-04985	TRANE	4121-001-36/49	๕5T10ปี
81	AC-14-3	AUDIO VISUAL NO.3	LEVEL 3.	SPLIT TYPE	60,000 BTU/H	MCD060DBP0BA	3T0805-00227	TTK060QD00AA	3T0905-04962	TRANE	4121-001-37/49	๕5T10ปี
82	AC-15	METTING RM. NO.4	LEVEL 3.	SPLIT TYPE	100,000 BTU/H	TTH100BD00BA	3T0905-01170	TTA100RD00PA	3T0905-00091	TRANE	4121-001-38/49	๕5T10ปี
83	AC-16-1	SECURITY OFFICE	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	12,000 BTU/H							แอร์ใหม่ พท.
84	AC-16-2	ศอ.สภว.	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	18,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0305-00144	TTK518MB5EDG	3T0405-00154	TRANE	4121-001-18/49	10ปี
85	AC-17	NIGHT DUTY	LEVEL 1.	SPLIT TYPE	12,000 BTU/H							แอร์ใหม่ พท.
86	AC-19-2	FLIM STG	LEVEL 2.	SPLIT TYPE	25,000 BTU/H							แอร์ใหม่ พท.
87	AC-23-1	EX OFFICE	LEVEL 1	SPLIT TYPE	44,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0305-00235	TTK518MB5EDG	3T0405-00155	Tasaki	สวธ4121-001-13/60	
88	AC-23-2	EX OFFICE	LEVEL 1	SPLIT TYPE	18,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0305-00144	TTK518MB5EDG	3T0405-00154	Daikin	4121-001-1/52	
89	AC-24-1	สมาคม	LEVEL 1	SPLIT TYPE	18,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0305-00241	TTK518MB5EDG	3T0405-00151	TRANE	4121-001-21/49	10ปี
90	AC-24-2	สมาคม	LEVEL 1	SPLIT TYPE	12,000 BTU/H							แอร์ใหม่ พท.
91		ห้องเก็บเอกสาร	LEVEL 1	SPLIT TYPE	25,000 BTU/H	SF25-FA(B)E	3T0305-00070	SC25-CA(B)	3T0305-00070	MIKI	4121-001-12/50	10ปี
92		WORK SHOP(สุนทรีระ)	LEVEL 1	SPLIT TYPE	44,000 BTU/H	fu145b-ad1	f0044170800015	chl45b-cd1s	c0044170600011	CARRIER	สวธ.4121-001-2/61	
93		WORK SHOP(สุนทรีระ)	LEVEL 1	SPLIT TYPE	44,000 BTU/H	fu145b-ad1	f0044170800016	chl45b-cd1s	c0044170600010	CARRIER	สวธ.4121-001-3/61	
94		โรงอาหาร canteen 1	1	SPLIT TYPE	38,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0405-00155	TTK518MB5EDG	3T0405-00155	AMENA	สวธ 4121-001-68/56	
95		โรงอาหาร canteen 2	1	SPLIT TYPE	38,000 BTU/H	MCW5189B5A0	3T0405-00154	TTK518MB5EDG	3T0405-00154	AMENA	สวธ 4121-001-69/56	
96	AC-M-31	ประชุม 1	3	แขวนใต้ฝ้า	36,000BTU	FLCT36	1102SF05450	YCLT36	1102SC0560	YORK	สวธ.4121-001-48/55	

อาคารช่างเทคนิค

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE		EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
					COOLING CAPACITY	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
NO.					Model	serial number	Model	serial number				
1	AC-T-1	ART OFFICE	2	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	FLCT36	3T0305-00241	YCLT36-3-SC	1102SC4519	YORK	สวธ.4121-001-5/55	
2	AC-T-2	ART OFFICE	2	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	FLCT36	3T0305-00077	YCLT36-3-SC	1102SC04521	YORK	สวธ.4121-001-6/55	
3	AC-T-3	TECHNICAL OFFICE	2	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	FLCT36	1003SF04252	YCLT36-3-SC	1102SC04522	YORK	สวธ.4121-001-7/55	
4	AC-T-4	TECHNICAL OFFICE	2	SPLIT TYPE	36,000BTU/H	FLCT36	1103SF04247	YCLT36-3-SC	1102SC04523	YORK	สวธ.4121-001-8/55	
5	AC-T-5	ART(หัวหน้า)	2	SPLIT TYPE	24,000 BTU/H	FLCT25	1102SF05455	YCLT25-B	1101SC01819	YORK	สวธ.4121-001-10/55	
6	AC-T-6	TECHNICAL(หัวหน้า)	2	SPLIT TYPE	24,000 BTU/H	FLCT25	1102SF04408	YCLT25-B	1101SC01820	YORK	สวธ.4121-001-9/55	
7	AC-T-7	ห้องซ้อม	3	SPLIT TYPE	56,000BTU/H	FLCN56-TC	1012BF01385	YCLN56-TC	1102SC04527	YORK	สวธ.4121-001-11/55	
8	AC-T-8	ห้องซ้อม	3	SPLIT TYPE	56,000 BTU/H	FLCN56-TC	1106SF12301	YCLN56-TC	1102SC04545	YORK	สวธ.4121-001-12/55	
9	AC-T-9	ห้องดนตรี	3	SPLIT TYPE	56,000 BTU/H	FLCN56-TC	1008BF05047	YCLN56-TC	1102SC04526	YORK	สวธ.4121-001-13/55	
10	AC-T-10	ห้องดนตรี	3	SPLIT TYPE	56,000BTU/H	FLCN56-TC	1006BF05045	YCLN56-TC	1102SC04524	YORK	สวธ.4121-001-14/55	
11	AC-T-11	ศิลปกรรม(มี)	1	SPLIT TYPE	18,000BTU/H	FLCH18-C	1012BF01383	YCLH18-C	1102SC04522	YORK	สวธ.4121-001-15/55	
12	AC-T-12	ศิลปกรรม(โนช)	1	SPLIT TYPE	18,000BTU/H	FLCH18-C	1106BF015041	YCLH18-C	1102SC04523	YORK	สวธ.4121-001-16/55	
13	AC-T-13	ศิลปกรรม(สงค์)	1	SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	FLCHT36	1102SF05450	YCLT36-3-SC	1008SC08989	YORK	สวธ.4121-001-17/55	
14	AC 6-1	ห้องอาหาร	1	SPLIT TYPE	44,100 BTU/H	FCCD-44		ccs-n44ssy	1101SC01819	CENTRAL	สวธ 4121-001-6/50	10ปี
15	AC 6-2	ห้องอาหาร	1	SPLIT TYPE	44,100 BTU/H	FCCD-44		ccs-n44ssy	1101SC01821	CENTRAL	สวธ4121-001-7/50	10ปี

อาคารซ่อมดนตรี/ร้านอาหาร

EQUIPMENT		MACHINE NAME	LOCATION	MACHINE TYPE		EQUIPMENT SCHEDULE				ยี่ห้อ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
					COOLING CAPACITY	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT				
NO.						Model	serial number	Model	serial number			
1		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	3rgt036r110	3T0305-00241	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-36/58	
2		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	3rgt036r110	3T0305-00077	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-37/58	
3		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	36,000 BTU/H	3rgt036r110	1003SF04252	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-38/58	
4		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	36,000BTU/H	3rgt036r110	1103SF04247	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-39/58	
5		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	24,000 BTU/H	3rgt036r110	1102SF05455	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-40/58	
6		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	24,000 BTU/H	3rgt036r110	1102SF04408	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-41/58	
7		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	56,000BTU/H	3rgt036r110	1012BF01385	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-42/58	
8		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	56,000 BTU/H	3rgt036r110	1106SF12301	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-43/58	
9		ร้านอาหาร		SPLIT TYPE	56,000 BTU/H	3rgt036r110	1008BF05047	3rgt036r110	3rgt036r110	CARRIER	สวธ.4121-001-44/58	

5/



รายการครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (ปั้มน้ำ ตู้ส่งลมเย็น และอุปกรณ์)

หอประประชุมใหญ่

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	MACHINE TYPE	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	SERIAL NUMBER	หมายเหตุ
1	สวธ.2930-001-16/55	COOLING TOWER-1		BKK	BKC-S-700RT			
2	สวธ.2930-001-17/55	COOLING TOWER-2		BKK	BKC-S-700RT			
3	สวธ.2930-001-18/55	COOLING TOWER-3		BKK	BKC-S-125RT			
4	สวธ.2930-001-1/55	ปั้ม PCHP-1	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-150-290			
5	สวธ.2930-001-2/55	ปั้ม PCHP-2	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-150-290			
6	สวธ.2930-001-5/55	ปั้ม SCHP-1	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-125-290			
7	สวธ.2930-001-4/55	ปั้ม SCHP-2	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-125-290			
8	สวธ.2930-001-3/55	ปั้ม SCHP-3	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-125-290			
9	สวธ.2930-001-6/55	ปั้ม CDP-1	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-150-360			
10	สวธ.2930-001-7/55	ปั้ม CDP-2	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 200-150-360			
11	สวธ.2930-001-8/55	ปั้ม CHP-1	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 125-80-270			
12	สวธ.2930-001-9/55	ปั้ม CHP-2	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 125-80-270			
13	สวธ.2930-001-10/55	ปั้ม CDP-3	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 125-80-270			
14	สวธ.2930-001-11/55	ปั้ม CDP-4	CENTRIFUGAL	CRANE	cscm 125-80-270			
15	สวธ.4110-001-8/55	แผงคอยล์เย็น SA-1		CARRIER	-			
16	สวธ.4110-001-12/55	แผงคอยล์เย็น SA-2		CARRIER	-			
17	สวธ.4110-001-13/55	แผงคอยล์เย็น SA-3		CARRIER	-			
18	สวธ.4110-001-14/55	แผงคอยล์เย็น SA-4		CARRIER	-			
19	สวธ.4110-001-15/55	แผงคอยล์เย็น SA-5		CARRIER	-			
20	สวธ.4110-001-16/55	แผงคอยล์เย็น SA-6		CARRIER	-			
21	สวธ.4110-001-17/55	แผงคอยล์เย็น SA-7		CARRIER	-			

ร
น

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	หมายเหตุ
22	สวธ.4110-001-18/55	แผงคอยล์เย็น SA-8	CARRIER	-		
23	สวธ.4110-001-19/55	แผงคอยล์เย็น S A-9	CARRIER	-		
24	สวธ.4110-001-20/55	แผงคอยล์เย็น SA-10	CARRIER	-		
25	สวธ.4110-001-21/55	แผงคอยล์เย็น OA-11	CARRIER	-		
26	สวธ.4110-001-22/55	แผงคอยล์เย็น OA-12	CARRIER	-		
27	สวธ.4110-001-23/55	ชุดควบคุมความชื้น DH1	CARRIER	-		
28	สวธ.4110-001-24/55	ชุดควบคุมความชื้น DH2	CARRIER	-		
29	สวธ.4140-002- 108/55	ชุดพัดลมส่งลมเย็น SF-1	KRUGER	Ada1000xx		
30	สวธ.4140-002-109/55	ชุดพัดลมส่งลมเย็น SF-2	KRUGER	Ada1000xx		
31	สวธ.4140-002-110/55	ชุดพัดลมส่งลมเย็น SF-3-1	KRUGER	Ada800xx		
32	สวธ.4140-002-111/55	ชุดพัดลมส่งลมเย็น SF3-2	KRUGER	Ada800xx		
33	สวธ.4140-002-112/55	ชุดพัดลมส่งลมเย็น SF-4	KRUGER	Ada1000xx		
34	สวธ.4140-002-113/55	ชุดพัดลมส่งลมเย็น SF-5	KRUGER	Ada450tx		
35	สวธ.4140-002-114/55	ชุดพัดลมดูดลมกลับ RE-1	KRUGER	Ada900xx		
36	สวธ.4140-002-115/55	ชุดพัดลมดูดลมกลับ RE-2	KRUGER	Ada1000xx		
37	สวธ.4140-002-116/55	ชุดพัดลมดูดลมกลับ RE-3-1	KRUGER	Ada800xx		
38	สวธ.4140-002-117/55	ชุดพัดลมดูดลมกลับ RE-3-2	KRUGER	Ada800xx		
39	สวธ.4140-002-118/55	ชุดพัดลมดูดลมกลับ RE-4	KRUGER	Ada1000xx		
40	สวธ.4140-002-119/55	ชุดพัดลมดูดลมกลับ RE-5	KRUGER	Ada450xx		
41	สวธ.4140-002-120/55	ชุดพัดลมระบายอากาศ OF-1	KRUGER	Ada800xx		
42	สวธ.4140-002-121/55	ชุดพัดลมระบายอากาศ OF-2	KRUGER	Ada800xx		
43	สวธ. 2940-002-1/55	เครื่องฟอกอากาศ	Honeywell	F 58 G		รวม108
	ถึง สวธ.2940-002-108/55	(electronic air cleaner)		-		unit
44	สวธ.4110-001-8/55	ห้องควบคุมลมเย็น(Buil-up AHU)		-		

✓
Mys

ลำดับที่	หมายเลข ครุภัณฑ์	Location	Type	ยี่ห้อ	Capacity (BTU)	FAN COIL UNIT		CONDENSING UNIT		หมายเหตุ
						Model	serial number	Model	serial number	
					ชั้น 1					
1	4121-001-1/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
2	4121-001-2/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
3	4121-001-3/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
4	4121-001-4/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
5	4121-001-5/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	12,000					
6	4121001-6/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
7	4121-001-7/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
8	4121-001-8/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
9	4121-001-9/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
10	4121-001-10/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	38,000					
11	4121-001-11/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	18,000					
12	4121-001-12/56	ชั้น 1	บนฝ้า	York	18,000					

✓
M

ชั้น 2

13	4121-001-13/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	18,000					
14	4121-001-14/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
15	4121-001-15/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	38,000					
16	4121-001-16/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	120,000					≥5T
17	4121-001-17/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
18	4121-001-18/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
19	4121-001-19/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
20	4121-001-20/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	120,000					≥5T
21	4121-001-21/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	30,000					
22	4121-001-22/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	24,000					
23	4121-001-23/56	ชั้น 2	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
24	4121-001-6/59	ชั้น 2	ใต้ฝ้า	Tasaki	19,302					

๑๗

✓
MT

ชั้น 3

25	4121-001-24/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	18,000					
26	4121-001-25/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
27	4121-001-26/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
28	4121-001-27/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
29	4121-001-28/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	38,000					
30	4121-001-29/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
31	4121-001-30/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
32	4121-001-31/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
33	4121-001-32/56	ชั้น 3	ใต้ฝ้า	York	24,000					
34	4121-001-33/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	24,000					
35	4121-001-34/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	24,000					
36	4121-001-35/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	48,000					
37	4121-001-36/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
38	4121-001-37/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	100,000					≥5T
39	4121-001-38/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	30,000					
40	4121-001-39/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	30,000					
41	4121-001-40/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	48,000					
42	4121-001-41/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	60,000					≥5T
43	4121-001-42/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	24,000					
44	4121-001-43/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	38,000					
45	4121-001-44/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	75,000					≥5T
46	4121-001-45/56	ชั้น 3	บนฝ้า	York	75,000					≥5T

✓
M

ชั้น 4

47	4121-001-46/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	30,000					
48	4121-001-47/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	30,000					
49	4121-001-48/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	60,000					≥5T
50	4121-001-49/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	24,000					
51	4121-001-50/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	100,000					≥5T
52	4121-001-51/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	75,000					≥5T
53	4121-001-52/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	75,000					≥5T
54	4121-001-53/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	24,000					
55	4121-001-54/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	24,000					
56	4121-001-55/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	75,000					≥5T
57	4121-001-56/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	60,000					≥5T
58	4121-001-57/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	100,000					≥5T
59	4121-001-58/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	75,000					≥5T
60	4121-001-59/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	30,000					
61	4121-001-60/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	180,000					≥5T
62	4121-001-61/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	180,000					≥5T
63	4121-001-62/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	180,000					≥5T
64	4121-001-63/56	ชั้น 4	บนค้ำ	York	100,000					≥5T
65	4121-001-1/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	18,000					
66	4121-001-2/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	18,000					
67	4121-001-3/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	24,000					
68	4121-001-4/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	24,000					
69	4121-001-5/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	24,000					
70	4121-001-6/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	24,000					
71	4121-001-7/57	ชั้น 4	แขวน	Gree	24,000					
72	สวท 4121-001-7/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
73	สวท 4121-001-8/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
74	สวท 4121-001-9/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
75	สวท 4121-001-10/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
76	สวท 4121-001-11/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
77	สวท 4121-001-12/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
78	สวท 4121-001-13/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
79	สวท 4121-001-14/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
80	สวท 4121-001-15/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					
81	สวท 4121-001-16/61	ชั้น 4	Casset Type	Tasaki	36,000					